

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Волгоградской области
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
Отдел надзорной деятельности и профилактически работы по г.о.г. Михайловка,
Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

г. Михайловка ул. Серафимовича, 27

(место составления акта)

« 01 » апреля 20 19 г.

12 часов 00 минут

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля
юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 026/36

По адресу/адресам: Волгоградская область г.о.г. Михайловка, х.Плотников 2-й, ул.Школьная, 3.
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения главного государственного инспектора г.о.г. Михайловка,
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов Волгоградской
области по пожарному надзору А.А. Куликов № 026/36 от 20 февраля 2019г.

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

Была проведена плановая/выездная проверка в отношении:
плановая/внеплановая, документарная/выездная

МКОУ «Плотниковская средняя школа городского округа г. Михайловка Волгоградской области»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)
объект защиты, здания, строения, помещения (ОГРН 1023405570286 ИНН 3416090137)

Дата и время проведения проверки:

« 04 » марта 2019г. с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 3 ч.

« 01 » апреля 2019г. с 09 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. Продолжительность 2 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 2 дня/5 часов
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: отделом надзорной деятельности и профилактически работы по г.о.г. Михай-
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)
ловка, Даниловскому, Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам УНДиПР
ГУ МЧС России по Волгоградской области

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

Директор МКОУ «Плотниковская СШ г.о.г.Михайловка» Котельникова О.О.  25.02.2019г, 11ч.07мин.
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проведения проверки с органами прокуратуры)

Лицо(-а), проводившие проверку: Государственный инспектор г.о.г. Михайловка,
Даниловского, Кумылженского, Серафимовичского и Фроловского районов по Волгоградской
области по пожарному надзору Сердюков А.А.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа)

При проведении проверки присутствовали: Директор МКОУ «Плотниковская СШ

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

г.о.г.Михайловка» Котельникова О.О.

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

Нарушения обязательных требований пожарной безопасности:

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(ых) нарушены	Сведения о юридических и (или) физических лицах, на которых возлагается ответственность за совершение нарушения
1	2	3	4
1.	Не в полном объеме обеспечено наличие и исправное состояние знаков пожарной безопасности	п. 43 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390)	МКОУ «Плотниковская средняя школа городского округа г. Михайловка» Директор Котельникова О.О.
2.	Не обеспечена возможность свободного открывания запоров на дверях эвакуационных выходов изнутри без ключа (спортивный зал)	п.35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390), п.6.18 СНИП 21-01-97* «Пожарная безопасность зданий и сооружений».	МКОУ «Плотниковская средняя школа городского округа г. Михайловка» Директор Котельникова О.О.
3.	Допускается размещение приемно-контрольного прибора на высоте более нормативного.	п. 12.52 НПБ 88-01; п. 13.14.9 СП 5.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (с Изменением N 1). Федеральный закон от 22.06.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»	МКОУ «Плотниковская средняя школа городского округа г. Михайловка» Директор Котельникова О.О.
4.	Не организовано проведение проверки работоспособности систем противопожарной защиты с оформлением соответствующих актов проверки	п.61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390).	МКОУ «Плотниковская средняя школа городского округа г. Михайловка» Директор Котельникова О.О.
5.	Помещения столовой не в полном объеме оборудованы автоматической установкой пожарной сигнализацией (подсобные помещения)	п. 61 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390; п.4, п.14 Прил. Обязательное Табл.№1 п.9 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования,	МКОУ «Плотниковская средняя школа городского округа г. Михайловка» Директор Котельникова О.О.

		подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»	
--	--	--	--

▪ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

▪ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

▪ нарушений не выявлено:

Запись в Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: Распоряжение №026/36 от 20 февраля 2019, предписания № 026-36/1/1, от 01.04.2019г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.о.г. Михайловка, Даниловскому Кумылженскому, Серафимовичскому и Фроловскому районам Волгоградской области по пожарному надзору Сердюков А.А.

(подпись)



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Плотниковская средняя школа городской округа г. г.Михайловка» Котельникова О.О.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

(подпись)

“ 01 ” апреля 20 19 г.

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)